

Uppdragsbeteckning	Dokumentbeteckning FT8-01	
Status Utlåtande	Skapad 2013-11-05	Sida 1 (1)
Dokumentet upprättat av Ola Persson	Datum 2013-11-05	Utgåva 2
Innehåll Utlåtande, testprotokoll ytskikt		

1 Utlåtande avseende test/prov protokoll ytskikt

Detta utlåtande sammanfattar erhållna protokoll i avseende att utvärdera huruvida det prov som utförts harmoniserar med EU standard. Den standard som hänvisats till vid testernas genomförande är EN1634-1:2008.

1.1 Erhållna underlag

- 1 Chiltern International Fire Ltd
Test report Chilt/RF/07175
- 2 Efectis Netherland; The european experts in fire safety
Report no. 2013-Efectis-R0392

1.1.2 De produkter som avses och som ingått i testerna är följande:
HW-01 samt HW-02

1.2 Utförande av utredningen


Genomgång och översättning av erhållna protokoll. Tydlig jämförelse med tidigare tester i samma omfattning som utförts via SP.

Utredning över vad som anges i standard, vilken hänvisats till i samtliga underlag.

1.3 Utlåtande

De testrapporter/protokoll som redovisats, som också översatts och granskats, överensstämmer väl med standard som är Europa harmoniserande. Standard EN1634-1:2008 är allmänt gällande och ska användas vid genomförandet av liknande tester. De tester som genomförts påvisar väl ytskiktets brandmotstånd. Dörrblad med motsvarande ytskikt applicerat klassas som EI30.

Alingsås 2013-11-05
FireTech Engineering AB



Ola Persson, Brandingenjör